

TUBULAÇÕES E ISOLAMENTOS DO SISTEMA DE VAPOR E CONDENSADO

CARACTERÍSTICAS

- Tubulações de vapor e condensado serão montadas em aço carbono SHC 40, ASTM A-53, com solda por costura longitudinal;
- Toda a tubulação de vapor será isolada com calhas de lã de vidro e revestidas em chapa de aço inox AISI 430 de 0,4mm;
- Toda a tubulação de condensado ficará exposta com acabamento natural;
- Medida máxima 20m lineares;
- Não está incluso obras civis para passagem e/ou suportação das tubulações.

