

# INSTALAÇÃO DE TANQUES FERMENTADORES

## DESCRIÇÃO

- Tubulações do sistema de refrigeração serão montadas em PVC rígido;
- Instalação elétrica e de sensores de temperatura;
- Conexões de entrada e saída em aço galvanizado, com filtro y, válvula de fluxo, válvulas solenoide e registro de esfera individual;
- Isolamento térmico das tubulações em calhas de isopor;
- Revestimentos das tubulações em chapas de aço inox AISI 430 polido, com espessura de 0,4mm;
- Tubulações referentes a interligação de tanques com distanciamento máximo entre si de até 50cm;
- Não estão inclusos painéis elétricos;
- Medida máxima de frações: 20 metros.

